

**Информация об основных потребительских характеристиках товаров
и услуг и их соответствии установленным требованиям за 2018г.**

(Приказ № 44-Пр от 04.02.2019г.)

**Испытательная лаборатория
ГУП КК СВ ВУК «Курганский групповой водопровод»**

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
|----------|--|----------|
| 1 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | |
| 1.1 | Мутность | 16149 |
| 1.2 | Цветность | 4027 |
| 1.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | |
| 1.3.1 | Хлор остаточный связанный | --- |
| 1.3.2 | Хлор остаточный свободный | 29373 |
| 1.4 | Общие колиформные бактерии | 4027 |
| 1.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 4027 |
| 2 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | |
| 2.1 | Мутность | 1 |
| 2.2 | Цветность | --- |
| 2.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | |
| 2.3.1 | Хлор остаточный связанный | --- |
| 2.3.2 | Хлор остаточный свободный | --- |
| 2.4 | Общие колиформные бактерии | --- |
| 2.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | --- |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 24 |
| 3.2 | БПК ₅ | 24 |
| 3.3 | Аммоний-ион | --- |
| 3.4 | Нитрит-ион | --- |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | --- |
| 3.6 | Нефтепродукты | --- |
| 3.7 | Микробиология | --- |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | |
| 4.1 | Взвешенные вещества | --- |
| 4.2 | БПК ₅ | --- |
| 4.3 | Аммоний-ион | --- |
| 4.4 | Нитрит-ион | --- |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | --- |
| 4.6 | Нефтепродукты | --- |
| 4.7 | Микробиология | --- |

Начальник Испытательной лаборатории
ГУП КК СВ ВУК «Курганский групповой
водопровод»

 И.И. Пастарнак

06.02.2019г.