

ОТЧЕТ

о качестве воды источников водоснабжения, питьевой воды перед подачей
в распределительную водопроводную сеть и в распределительной сети водопровода
по микробиологическим и паразитологическим показателям
за год 2020г
по данным Испытательной Лаборатории ГУП КК СВ ВУК
"Курганинский групповой водопровод" г. Армавир

№ п/п	Наименование объекта и место отбора проб	Количество отобранных проб	Пробы воды, не соответствующие требованиям СанПиН	
			количество	%
I	2	3	4	5
I	г. Армавир			
	1. Поверхностный источник водоснабжения, р. Кубань (ст. I под. кран)	12	9	75%
	2. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть (ст. II под. кран)	366	нет	нет
	3. Распределительная сеть водопровода:	2539	нет	нет
	<i>в т.ч. плановые точки согласно графика отбора проб</i>	1160	нет	нет
	<i>в т.ч. заявки водопроводной сети, контроль, повторы и т.д.</i>	836	нет	нет
	<i>в т.ч. порывы:</i>	524	нет	нет
	<i>в т.ч. заявки ТОУ:</i>	19	нет	нет
	<i>в т.ч. параллельный отбор с ФБУЗ:</i>	-	-	-
II	Курганинский участок, н/с № 7			
	1. Подземный источник водоснабжения (вход кран)	50	нет	нет
	2. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть (выход кран)	366	нет	нет
III	х. Первомайский (скважина / башня)			
	1. Подземный источник водоснабжения (вход)	2	нет	нет
	2. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть (Башня - выход)	28	нет	нет
IV	Марьянский участок			
	1. Поверхностный источник водоснабжения, р. Кубань (ОСВ кран с. Марьино)	12	9	75%
	2. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть (РЧВ кран с. Марьино)	366	нет	нет
	3. Распределительная сеть водопровода:	118	нет	нет
	<i>в т.ч. плановые точки согласно графика отбора проб</i>	115	нет	нет
	<i>в т.ч. дополнительные исследования</i>	3	нет	нет
V	Новокубанский участок			
	1. Распределительная сеть водопровода:	90	нет	нет
	<i>в т.ч. плановые точки согласно графика отбора проб</i>	87	нет	нет
	<i>в т.ч. дополнительные исследования</i>	3	нет	нет
VI	Отраденский участок			
	1. Поверхностный источник водоснабжения, р. Уруп (водозабор кран ст. Отрадная)	12	5	42%
	2. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть (н/ст кран ст. Отрадная)	366	нет	нет
	3. Питьевая вода перед подачей в распределительную водопроводную сеть х. Садовый, н/ст.	54	нет	нет
	4. Распределительная сеть водопровода:	134	нет	нет
	<i>в т.ч. плановые точки согласно графика отбора проб</i>	122	нет	нет
	<i>в т.ч. дополнительные исследования</i>	12	нет	нет

Начальник ИЛ
Главный инженер

ГУП КК СВ ВУК «Курганинский
групповой водопровод»

И.И. Пастарнак
А.В. Попов