

Лаборатория

Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *
ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод"

за 2016 г.

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	0
	Добавить случаи	
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	
4.1	Мутность	17461
4.2	Цветность	6115
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	30637
4.3.1	Хлор остаточный связанный	—
4.3.2	Хлор остаточный свободный	30637
4.4	Общие колиформные бактерии	5383
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	5383
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	
5.1	Мутность	18
5.2	Цветность	—
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	—
5.3.1	Хлор остаточный связанный	—
5.3.2	Хлор остаточный свободный	—
5.4	Общие колиформные бактерии	—
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	—
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	
8	Комментарии	

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
** Учитывать любое нарушение системы.

Насильский И.А.

И.А.

Пастаржан И.И.

29.03.2017г.