

**ГУП КК СВВУК «Курганский групповой водопровод»  
Экологическая лаборатория**

**СВЕДЕНИЯ  
о количестве проведенных анализов проб очищенной сточной воды на сбросе  
за 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя	количество проб	количество проб, несоответствующих НДС
1	Взвешенные вещества	36	3
2	БПК <sub>5</sub>	36	6
3	Ион-аммония	36	16
4	Нитрит-ион	36	8
5	Фосфат-ион	36	12
6	Нефтепродукты	36	4
7	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	36	0
8	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	36	0

Заведующий ЭЛ



С.В. Федина