

**ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод»
Экологическая лаборатория**

**СВЕДЕНИЯ
о количестве проведенных анализов проб очищенной сточной воды на сбросе
за 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Количество проб	Количество проб, несоответствующих НДС
1	Взвешенные вещества	36	21
2	БПК ₅	36	13
3	Ион-аммония	36	11
4	Нитрит-ион	36	10
5	Фосфат-ион	36	11
6	Нефтепродукты	36	0
7	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	36	0
8	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	36	0

Заведующий ЭЛ



С.В. Федина